

Detta är ett exempel och kan inte användas som en kontrollplan.

Använd mall för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel som information samt exempel på kontrollpunkter som är eller kan vara relevanta för ert projekt.

KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen 10:6

Fastighetsbeteckning: _____

Ärende avser: FASADÄNDRING

Byggherre (BH, sökande): _____

Entreprenör (E): _____

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

Diarienummer (om det finns) _____

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Kontrollen avser | Kontrollant (BH eller E) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat och datum | Signatur | Ev. anmärkning |
|--|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------------|
| Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked | BH | Visuellt | A-ritning | | | |
| Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde | BH | Visuellt | PBL 8:17 | | | |
| Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion | BH | Visuellt | BBR 6:53 | | | |
| Bärförmåga och beständighet (bärande konstruktioner, av växling vid nya öppningar, fuktskydd) | BH | Visuellt | K-ritningar | | | |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls | BH | Visuellt | BBR 9:4 | | | |
| Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas (om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter) | BH | Certifikat/intyg | BBR 8:353 | | | |

Detta är ett exempel och kan inte användas som en kontrollplan.

Använd mall för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel som information samt exempel på kontrollpunkter som är eller kan vara relevanta för ert projekt.

| | | | | | | |
|---|----|----------|----------|--|--|--|
| Dörröppningar är tillgängliga | BH | Mätning | BBR 3:5 | | | |
| Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader | BH | Visuellt | BBR 5:5 | | | |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader | BH | Visuellt | BBR 5:61 | | | |
| Möjlighet till utrymning vid brand (om dörr eller fönster tas bort) | BH | Visuellt | BBR 5:32 | | | |

Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

Entreprenör (om det finns utförande entreprenör)